

Số: 195 /KT&HT

Thủ Thừa, ngày 17 tháng 5 năm 2019

V/v thẩm định tài sản đề nghị thanh lý của trường THCS Mỹ An (điểm Mỹ Phú)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Căn Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13:1991; phân cấp nhà và công trình dân dụng – Nguyên tắc chung;

Căn cứ Tờ trình số 582/TTr-PGDĐT ngày 13/5/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thanh lý tài sản 04 phòng học xuống cấp trường THCS Mỹ An (điểm Mỹ Phú);

Căn Biên bản về việc kiểm tra hiện trạng tài sản thanh lý gồm 04 phòng học xuống cấp của trường THCS Mỹ An (điểm Mỹ Phú) ngày 17/5/2019 của phòng Kinh tế và Hạ tầng;

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có ý kiến như sau:

- 04 phòng học trường THCS Mỹ An (điểm Mỹ Phú); Kết cấu: khung BTCT, vách xây tường, mái lợp tole xi măng, nền xi măng (công trình cấp 4), niên hạn sử dụng 20 năm. Công trình được xây dựng: 1985, hiện hư hỏng nặng, không còn sử dụng làm phòng học (hết niên hạn sử dụng).

Trên đây là ý kiến của phòng Kinh tế và Hạ tầng kính chuyển đến phòng Giáo dục và Đào tạo được biết./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT.



**Đặng Đình Đáng**





## BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00' ngày 17 tháng 5 năm 2019

Tại: Trường THCS Mỹ An (Điền Mỹ Phú)

Chúng tôi gồm có:

### I. Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Ông (bà): Trần Văn Đông : chuyên viên

2. Ông (bà):

### II. Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Ông (bà): Trình Minh Bằng : chuyên viên

2. Ông (bà):

### III. Đại diện Ban giám hiệu trường THCS Mỹ An:

1. Ông (bà): Huỳnh Thị Quên : Hiệu Trưởng


2. Ông (bà):

### Nội dung làm việc:


Về việc kiểm tra hiện trạng thành lập tại  
Sân 04 phòng học cấp Trường THCS Mỹ An  
(Điền Mỹ Phú).  
Qua kiểm tra hiện trạng 04 phòng học để  
nghi thành lập có kết cấu như sau: khung  
B.T.C.T, vách xây trổng, mái lợp tôn xi măng, kèo  
đỡ tay gỗ, nền láng xi măng, hiện trạng  
tường bong tróc, cột bị mục bê tông là cốt  
thép, mái tôn xi măng bị hư hỏng nặng, kèo  
đỡ tay gỗ bị mục không còn sử dụng được  
diện tích xây dựng: ngang 7,6m x dài 32m  
ý kiến trình bày của Ban Giám Hiệu:  
Trường xây dựng năm 1985. bị hư hỏng nặng.  
không còn sử dụng được có thể sụp đổ  
bất cứ lúc nào và đề nghị thành lập tác về  
mỹ quan. Chưa viên trưởng và an toàn cho  
học sinh và giáo viên.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ...M....giờ ...00' cùng ngày, biên bản này lập thành 02 bản, 01 bản lưu hồ sơ, 01 giao cho Ông (bà) đã làm việc. Đã đọc lại cho mọi người có tên nói trên cùng nghe công nhận là đúng và ký tên.


**Người lập biên bản**

  
Trần Văn Đông

**ĐD Ban giám hiệu trường THCS Mỹ An**

  
Huỳnh Thị Quân

**Đại diện phòng GD&ĐT**

  
Trương Minh Bằng